



24080034049

正本

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

报告编号 HLJYX-SSJ-202508-004(JQ)
样品名称 生活饮用水（出厂水）
受检单位 加格达奇区自来水公司
检测类别 委托检测

2025 年 08 月 28 日





说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”和批准人签章无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

三、本检测报告仅对所检验样品负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

五、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

六、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

七、我公司仅对有效的完整检测报告负责。



扫二维码回家，加我微信 业务咨询

联系地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东侧）

邮政编码：151100

联系电话：0455-7998678 13936029807

黑龙江元馨检验检测有限公司
检 测 报 告

检测报告编号： HLJYX-SSJ-202508-004(JQ)

第 1 页 共 2 页

一、 基本信息			
样品名称	生活饮用水（出厂水）	样品状态	液态、无包装
委托单位	加格达奇区疾病预防控制中心	样品消毒方式	次氯酸钠
采样地点	加格达奇区自来水公司	采样日期	2025. 08. 21
采 样 人	樊昭怡、徐彦河	采样人联系方式	17703600186
接 样 人	徐丽	接样日期	2025. 08. 21
检测类别	委托	样品数量	1000 mL
检测项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯。		
检测地址	黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东侧）		
检测结论	该样品所检指标符合 GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》规定。 以下空白		
编制人	毕艳丽		
审核人	黄培		
批准人	苑艳光		
批准日期	2025 年 08 月 28 日		



黑龙江元馨检验检测有限公司
检 测 报 告

检测报告编号： HLJYX-SSJ-202508-004(JQ)

第 2 页 共 2 页

二、 检测项目、方法及仪器信息

序号	项 目	分析方法	分析仪器	仪器型号	仪器编号
1	色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法	便携式多参数水质分 析仪	T-CP40 (增强型)	20210415
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准	便携式多参数水质分 析仪	T-CP40 (增强型)	20210415
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法	—		
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1) 直接观察法	—		
5	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1) 玻璃电极法	pH 计	PHS-3C	600408020076
6	游离氯	GB/T 5750.11-2023 (4.1) N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光 光度法	便携式多参数水质分 析仪	T-CP40(增强型)	20210415

三、 检测项目及结果

序号	检测项目	GB5749-2022 标准限值	检测结果	单位	备注
1	色度	≤15	<5	度	
2	浑浊度	≤1.0	<0.5	NTU	
3	臭和味	无异臭、异味	无任何臭和味	—	
4	肉眼可见物	无	无	—	
5	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.89	无量纲	
6	游离氯	≥0.3, ≤2	0.33	mg/L	

以下空白