

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

报告编号 HLJYX-SSJ-202609-004 (JQ)

样品名称 教室

受检单位 加格达奇区第一小学

检测类别 委托

2026 年 09 月 23 日



说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”，不盖骑缝章和批准人签字无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

三、本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

五、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

六、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

七、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动

八、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

九、我公司仅对有效的完整检测报告负责。

十、未经本公司允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。



扫二维码，加好友，业务咨询

单位名称：黑龙江元馨检验检测有限公司

单位地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东）

联系电话：0455-7998678 13936029807

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-004 (JQ)

第 1 页 共 2 页

样 品 名 称	教室	样品状态及包装	—
委 托 单 位	加格达奇区疾病预防控制中心	样 品 数 量	3 间
采 样 地 点	加格达奇区第一小学	采 样 人	樊昭怡、徐彦河
采 样 日 期	2026.09.21	检测完成日期	2026.09.23
检 测 类 别	委托	评 价 标 准	GB 7793-2010
检测技术依据	GB/T 5700-2023、 GB/T 5699-2025。		
所用主要仪器	激光测距仪、照度计。		
检测结果： 该样品所检指标符合 GB 7793—2010 中小学教室采光和照明卫生标准规定。 以下空白			
编制人	毕艳丽		
审核人	李培欢		
批准人	范乾光		
批准日期	2026 年 09 月 23 日		



黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-004 (JQ)

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	实测值	备注
1	六年三班	窗地面积比	≥1: 5	0.216(1:4.627)
2		教室人均面积	≥1.36 m²/人	1.39
3		课桌面照度/lx	≥300	1084
4		课桌照度均匀度	≥0.7	0.747
5		黑板照度/lx	≥500	802
6		黑板照度均匀度	≥0.8	0.864
7		采光系数	≥2.2%	2.63%
8		照度平均值/lx	≥300	945
9	六年五班	窗地面积比	≥1: 5	0.200(1:4.999)
10		教室人均面积	≥1.36 m²/人	1.39
11		课桌面照度/lx	≥300	1088
12		课桌照度均匀度	≥0.7	0.760
13		黑板照度/lx	≥500	777
14		黑板照度均匀度	≥0.8	0.833
15		采光系数	≥2.2%	2.75%
16		照度平均值/lx	≥300	988
17	一年一班	窗地面积比	≥1: 5	0.216(1:4.362)
18		教室人均面积	≥1.36 m²/人	1.43
19		课桌面照度/lx	≥300	1192
20		课桌照度均匀度	≥0.7	0.727
21		黑板照度/lx	≥500	939
22		黑板照度均匀度	≥0.8	0.851
23		采光系数	≥2.2%	3.14%
24		照度平均值/lx	≥300	1127

以下空白